

KALIBRATIECERTIFICAAT

Certificaat Nr. EN26-00008-b

Kalibratie van

Geluidsniveaumeter	:	B&K 2250-L	S/N:	3031251	ID: 22030554
Microfoon	:	B&K 4950	S/N:	3325838	
Voorversterker	:	B&K ZC 0032	S/N:	32309	
Bijhorende kalibrator	:	B&K 4231	S/N:	3030245	

Klant

Naam	:	Politie Oost Nederland
Adres	:	Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn -- NL

Kalibratiecondities

Conditionering	:	4 uur aan 23°C ± 3°C		
Omgevingscondities	:	Luchtdruk: 1005 hPa	Vochtigheid: 47,9 % RH	Temperatuur: 22 °C

Specificaties

Periodische testen zijn uitgevoerd in overeenstemming met procedures van IEC 61672-3:2013 Class 1.

Op het moment van kalibratie bevestigt dit certificaat dat alleen het bovenstaande product werd gekalibreerd en geaccrediteerd volgens de norm ISO / IEC17025:2017 "Algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria", in het laboratorium van ENMO Services bv.

Met geplande intervallen zijn ENMO-kalibratiestandaarden geverifieerd en traceerbaar naar nationale en internationale standaarden.

Procedure

De metingen zijn uitgevoerd volgens procedure TP02v1 - PSoundLevelMeter-2013-B

Resultaten

Kalibratiemodus	:	Kalibratie als ontvangen
Resultaat	:	The sound level meter submitted for testing successfully completed the periodic tests of IEC 61672-3:2013, for the environmental conditions under which the tests were performed. As evidence was publicly available, from an independent testing organization responsible for approving the results of pattern-evaluation tests performed in accordance with IEC 61672-2:2013, to demonstrate that the model of sound level meter fully conformed to the class 1 specifications in IEC 61672-1:2013, the sound level meter submitted for testing conforms to the class 1 specifications of IEC 61672-1:2013.

Kalibratiedatum	:	06/05/2026
Afgiftedatum	:	06/05/2026
Gekalibreerd door	:	Toon Aerts Service Engineer
Geautoriseerd door	:	Stijn Schepers Lab Manager

ENMO SERVICES bv
Antwerpsesteenweg 49
2350 Vosselaar, België

Onderdelen van het certificaat, kalibratieprocedures en /
of rapportsjablonen mogen alleen worden
gereproduceerd na schriftelijke toestemming.

ALGEMENE INFO

Klantnaam	Politie Oost Nederland		
Adres	Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn -- NL		
Instrument	B&K 2250-L		
Serienummer	3031251		
Omschrijving	Sound & Vibration Analyser, Class 1		
Klant ID	22030554		
Certificaatnummer	EN26-00008-b		
Inklaringsdatum	05/05/2026		
Kalibratiedatum	06/05/2026		
Technische handleiding	BE1712-23 + BE1853-11	Bron	internet

ALGEMENE CHECKS

1. Configuratie

Module	Versie in	Versie uit	Licentie J/N	Update / Upgrade
Hardware versie	4.0	/	/	/
Software versie	4.7.8.303	4.7.8.303	J	N

2. Omgevingscondities (aan het begin van de testprocedure) (sectie 7)

Omgevingstemperatuur	21,8	°C
Luchtdruk	1005,0	hPa
Relatieve Vochtigheid	47,9	%

Omgevingstemperatuur tussen 20°C en 26°C, luchtdruk tussen 800 hPa en 1050 hPa, relatieve vochtigheid tussen 25% en 70%

3. Inkomende Controle

Batterij Compartment (sectie 5)	OK	OK / NOK / NVT
Visuele Check (sectie 5)	OK	OK / NOK / NVT
Voedingsadapter Check (sectie 6)	OK, zie opmerkingen	OK / NOK / NVT
Display Check (sectie 5)	OK	OK / NOK / NVT
Kalibratieherinnering ingesteld	OK	OK / NOK / NVT

4. Bijhorende Kalibrator (indien aanwezig)

Fabrikant & Type	B&K 4231
Adapters	UC 0210
Serienummer	3030245

Meting en adjustering van de geluidsniveaumeter, gebruikmakend van de bijhorende kalibrator (sectie 10 + 22 m)

	Verwachte		Gemeten	
Initiële indicatie	94,00	dB	93,77	dB
Kalibratiefrequentie	1000,00	Hz	1000,04	Hz
Geadjusteerde indicatie	94,00	dB	93,85	dB

5. Referentie informatie (sectie 22 h + m)

Referentie Geluidsdrukniveau	94,00	dB
Referentie Niveaubereik	140,00	dB
Kanaalnummer	1	

ELEKTRISCHE TESTEN

6. Frequentie en tijdswegingen op 1 kHz

Frequentie en tijdswegingen gemeten op 1 kHz met een elektrisch signaal in referentiebereik. Relatief gemeten ten opzichte van de A-gewogen en snelle tijdsresponse. (sectie 14)

LAF Ref.

Invoer		Gemeten		Verwachte	Verschil	Tolerantie	Onzekerheid
94,00 dB	-26,0 dBV	94,01	dB	94,00 dB	0,01 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB

LCF

Invoer		Gemeten		Verwachte	Verschil	Tolerantie	Onzekerheid
94,00 dB	-26,0 dBV	94,01	dB	94,00 dB	0,00 dB	+/- 0,20 dB	+/- 0,16 dB

LZF

Invoer		Gemeten		Verwachte	Verschil	Tolerantie	Onzekerheid
94,00 dB	-26,0 dBV	94,01	dB	94,00 dB	0,00 dB	+/- 0,20 dB	+/- 0,16 dB

LAS

Invoer		Gemeten		Verwachte	Verschil	Tolerantie	Onzekerheid
94,00 dB	-26,0 dBV	94,01	dB	94,00 dB	0,00 dB	+/- 0,10 dB	+/- 0,16 dB

LAeq

Invoer		Gemeten		Verwachte	Verschil	Tolerantie	Onzekerheid
94,00 dB	-26,0 dBV	94,00	dB	94,00 dB	-0,01 dB	+/- 0,10 dB	+/- 0,16 dB

7. Lange termijn stabiliteit

Lange termijn stabiliteitsmeting over 25 tot 35 minuten, met een stabiel 1 kHz signaal op referentieniveau, A-gewogen. Geadjusteerd op referentieniveau. (sectie 15)

Invoer		Gemeten		Verwachte	Verschil	Tolerantie	Onzekerheid
94,00 dB	-26,0 dBV	94,01	dB	94,00 dB	0,01 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
94,00 dB	-26,0 dBV	94,01	dB	94,00 dB	0,01 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
Verschil		0,00	dB	0,00 dB	0,00 dB	+/- 0,10 dB	+/- 0,16 dB

8. Niveau lineariteit

Niveau lineariteit in referentiebereik, gemeten op 8 kHz tot de bovenste limiet (sectie 16). Eerste meting wordt gebruikt als referentie.

Invoer		Gemeten		Verwachte	Verschil	Tolerantie	Onzekerheid
95,40 dB	-24,6 dBV	93,95	dB	94,00 dB	-0,05 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
100,40 dB	-19,6 dBV	98,95	dB	99,00 dB	0,00 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
105,40 dB	-14,6 dBV	103,95	dB	104,00 dB	0,00 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
110,40 dB	-9,6 dBV	108,96	dB	109,00 dB	0,01 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
115,40 dB	-4,6 dBV	113,97	dB	114,00 dB	0,02 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
120,40 dB	0,4 dBV	118,97	dB	119,00 dB	0,02 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
125,40 dB	5,4 dBV	123,97	dB	124,00 dB	0,02 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
130,40 dB	10,4 dBV	128,97	dB	129,00 dB	0,02 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
135,40 dB	15,4 dBV	133,97	dB	134,00 dB	0,02 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
136,40 dB	16,4 dBV	134,97	dB	135,00 dB	0,02 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
137,40 dB	17,4 dBV	135,98	dB	136,00 dB	0,03 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
138,40 dB	18,4 dBV	136,98	dB	137,00 dB	0,03 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
139,40 dB	19,4 dBV	137,97	dB	138,00 dB	0,02 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB

Niveau lineariteit in referentiebereik, gemeten op 8 kHz tot de onderste limiet, of tot onder het meetbereik (sectie 16). Eerste meting wordt gebruikt als referentie.

Invoer		Gemeten		Verwachte	Vershil	Tolerantie	Onzekerheid
95,40 dB	-24,6 dBV	93,95	dB	94,00 dB	-0,05 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
90,40 dB	-29,6 dBV	88,95	dB	89,00 dB	0,00 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
85,40 dB	-34,6 dBV	83,96	dB	84,00 dB	0,01 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
80,40 dB	-39,6 dBV	78,94	dB	79,00 dB	-0,01 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
75,40 dB	-44,6 dBV	73,95	dB	74,00 dB	0,00 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
70,40 dB	-49,6 dBV	68,94	dB	69,00 dB	-0,01 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
65,40 dB	-54,6 dBV	63,94	dB	64,00 dB	-0,01 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
60,40 dB	-59,6 dBV	58,94	dB	59,00 dB	-0,01 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,16 dB
55,40 dB	-64,6 dBV	53,94	dB	54,00 dB	-0,01 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
50,40 dB	-69,6 dBV	48,96	dB	49,00 dB	0,01 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
45,40 dB	-74,6 dBV	44,00	dB	44,00 dB	0,05 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
40,40 dB	-79,6 dBV	38,95	dB	39,00 dB	0,00 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
35,40 dB	-84,6 dBV	33,96	dB	34,00 dB	0,01 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
34,40 dB	-85,6 dBV	32,99	dB	33,00 dB	0,04 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
33,40 dB	-86,6 dBV	32,00	dB	32,00 dB	0,05 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
32,40 dB	-87,6 dBV	30,98	dB	31,00 dB	0,03 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
31,40 dB	-88,6 dBV	30,06	dB	30,00 dB	0,11 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
30,40 dB	-89,6 dBV	29,05	dB	29,00 dB	0,10 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
29,40 dB	-90,6 dBV	28,14	dB	28,00 dB	0,19 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
28,40 dB	-91,6 dBV	27,15	dB	27,00 dB	0,20 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
27,40 dB	-92,6 dBV	26,26	dB	26,00 dB	0,31 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB
26,40 dB	-93,6 dBV	25,32	dB	25,00 dB	0,37 dB	+/- 0,80 dB	+/- 0,34 dB

9. Frequentieweging

Frequentierespons gemeten met een elektrisch signaal relatief ten opzichte van het niveau op 1 kHz in referentiebereik (sectie 13). Eerste meting wordt gebruikt als referentie.

A-weging

Invoer			Gemeten		Gecorr. Gemeten		Verwachte	Vershil	Tolerantie		Onzekerheid	
1000,0	Hz	-25,0 dBV	95,02	dB	94,89	dB	95,00 dB	-0,11 dB	+/- 0,50 dB		+/- 0,16 dB	
63,1	Hz	1,2 dBV	95,04	dB	95,25	dB	95,00 dB	0,23 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
125,9	Hz	-8,9 dBV	95,01	dB	95,11	dB	95,00 dB	0,09 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
251,2	Hz	-16,4 dBV	94,94	dB	95,01	dB	95,00 dB	-0,01 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
501,2	Hz	-21,8 dBV	94,98	dB	95,17	dB	95,00 dB	0,15 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
1995,3	Hz	-26,2 dBV	94,94	dB	94,90	dB	95,00 dB	-0,12 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
3981,1	Hz	-26,0 dBV	94,87	dB	94,86	dB	95,00 dB	-0,16 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
7943,3	Hz	-23,9 dBV	94,69	dB	94,86	dB	95,00 dB	-0,16 dB	- 2,50 dB		+/- 0,16 dB	
									+ 1,50 dB		+/- 0,16 dB	
15849,0	Hz	-18,4 dBV	95,55	dB	95,00	dB	95,00 dB	-0,02 dB	- 16,00 dB		+/- 0,16 dB	
									+ 2,50 dB		+/- 0,16 dB	

C-weging

Invoer			Gemeten		Gecorr. Gemeten		Verwachte	Vershil	Tolerantie		Onzekerheid	
1000,0	Hz	-25,0 dBV	95,02	dB	94,89	dB	95,00 dB	-0,11 dB	+/- 0,50 dB		+/- 0,16 dB	
63,1	Hz	-24,2 dBV	94,99	dB	95,20	dB	95,00 dB	0,18 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
125,9	Hz	-24,8 dBV	95,03	dB	95,13	dB	95,00 dB	0,11 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
251,2	Hz	-25,0 dBV	94,97	dB	95,04	dB	95,00 dB	0,02 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
501,2	Hz	-25,0 dBV	95,04	dB	95,23	dB	95,00 dB	0,21 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
1995,3	Hz	-24,8 dBV	94,98	dB	94,94	dB	95,00 dB	-0,08 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
3981,1	Hz	-24,2 dBV	94,89	dB	94,88	dB	95,00 dB	-0,14 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
7943,3	Hz	-22,0 dBV	94,70	dB	94,87	dB	95,00 dB	-0,15 dB	- 2,50 dB		+/- 0,16 dB	
									+ 1,50 dB		+/- 0,16 dB	
15849,0	Hz	-16,5 dBV	95,52	dB	94,97	dB	95,00 dB	-0,05 dB	- 16,00 dB		+/- 0,16 dB	
									+ 2,50 dB		+/- 0,16 dB	

Z-weging

Invoer			Gemeten		Gecorr. Gemeten		Verwachte	Vershil	Tolerantie		Onzekerheid	
1000,0	Hz	-25,0 dBV	95,02	dB	94,89	dB	95,00 dB	-0,11 dB	+/- 0,50 dB		+/- 0,16 dB	
63,1	Hz	-25,0 dBV	95,01	dB	95,22	dB	95,00 dB	0,20 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
125,9	Hz	-25,0 dBV	95,00	dB	95,10	dB	95,00 dB	0,08 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
251,2	Hz	-25,0 dBV	94,97	dB	95,04	dB	95,00 dB	0,02 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
501,2	Hz	-25,0 dBV	95,01	dB	95,20	dB	95,00 dB	0,18 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
1995,3	Hz	-25,0 dBV	94,96	dB	94,92	dB	95,00 dB	-0,10 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
3981,1	Hz	-25,0 dBV	94,91	dB	94,90	dB	95,00 dB	-0,12 dB	+/- 1,00 dB		+/- 0,16 dB	
7943,3	Hz	-25,0 dBV	94,70	dB	94,87	dB	95,00 dB	-0,15 dB	- 2,50 dB		+/- 0,16 dB	
									+ 1,50 dB		+/- 0,16 dB	
15849,0	Hz	-25,0 dBV	95,59	dB	95,04	dB	95,00 dB	0,02 dB	- 16,00 dB		+/- 0,16 dB	
									+ 2,50 dB		+/- 0,16 dB	

10. Toonburstrespons

Respons van 4 kHz toonbursten gemeten in referentiebereik, relatief ten opzichte van een continu signaal (sectie 18). Eerste meting wordt gebruikt als referentie.

Snelle tijdsweging

Invoer	Gemeten	Verwachte	Vershil	Tolerantie	Onzekerheid
Continu, Ref (LAF)	138,00 dB	138,00 dB	0,00 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
200 ms Burst (LAFmax)	136,98 dB	137,00 dB	-0,02 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,17 dB
2 ms Burst (LAFmax)	119,90 dB	120,00 dB	-0,10 dB	- 1,50 dB	+/- 0,17 dB
				+ 1,00 dB	+/- 0,17 dB
0,25 ms Burst (LAFmax)	110,82 dB	111,00 dB	-0,18 dB	- 3,00 dB	+/- 0,17 dB
				+ 1,00 dB	+/- 0,17 dB

Trage tijdsweging

Invoer	Gemeten	Verwachte	Vershil	Tolerantie	Onzekerheid
Continu, Ref (LAF)	138,00 dB	138,00 dB	0,00 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
200 ms Burst (LASmax)	130,53 dB	130,60 dB	-0,07 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,17 dB
2 ms Burst (LASmax)	110,92 dB	111,00 dB	-0,08 dB	- 3,00 dB	+/- 0,17 dB
				+ 1,00 dB	+/- 0,17 dB

LAE

Invoer	Gemeten	Verwachte	Vershil	Tolerantie	Onzekerheid
Continu, Ref (LAF)	138,00 dB	138,00 dB	0,00 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
200 ms Burst	130,96 dB	131,00 dB	-0,04 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,17 dB
2 ms Burst	110,93 dB	111,00 dB	-0,07 dB	- 1,50 dB	+/- 0,17 dB
				+ 1,00 dB	+/- 0,17 dB
0,25 ms Burst	101,83 dB	102,00 dB	-0,17 dB	- 3,00 dB	+/- 0,17 dB
				+ 1,00 dB	+/- 0,17 dB

11. C-gewogen piek geluidsniveau

Piekrespons van een enkele 8 kHz sinus, gemeten in het minst gevoelige bereik, relatief ten opzichte van een continu signaal (sectie 19). Eerste meting wordt gebruikt als referentie.

Invoer	Gemeten	Verwachte	Vershil	Tolerantie	Onzekerheid
Continu, Ref (LCF)	132,00 dB	132,00 dB	0,00 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
Enkele Sinus	135,70 dB	135,40 dB	0,30 dB	+/- 2,00 dB	+/- 0,17 dB

Piekrespons van een enkele 500 Hz halve sinus, gemeten in het minst gevoelige bereik, relatief ten opzichte van een continu signaal (sectie 19). Eerste meting wordt gebruikt als referentie.

Invoer	Gemeten	Verwachte	Vershil	Tolerantie	Onzekerheid
Continu, Ref (LCF)	132,00 dB	132,00 dB	0,00 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
Halve sinus, positief	134,11 dB	134,40 dB	-0,29 dB	+/- 1,00 dB	+/- 0,17 dB
Halve sinus, negatief	134,11 dB	134,40 dB	-0,29 dB	+/- 1,00 dB	+/- 0,17 dB

12. Overbelasting

Overbelastingindicatie in het minst gevoelige bereik, bepaald met een 4 kHz positief/negatief halve sinus signaal (sectie 20).

Invoer	Gemeten		Verwachte	Vershil	Tolerantie	Onzekerheid
Continu, Ref (LZF)	140,00	dB	140,00 dB	0,00 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
Halve sinus, positief	22,07	dBV	142,07 dB	2,07 dB	+/-10,00 dB	+/- 0,17 dB
Halve sinus, negatief	22,44	dBV	142,44 dB	2,44 dB	+/-10,00 dB	+/- 0,17 dB
Vershil	-0,37	dB	0,00 dB	-0,37 dB	+/- 1,50 dB	+/- 0,17 dB

13. Eigenruis

Eigenruis gemeten in het gevoeligste bereik, met een elektrische vervanging voor de microfoon, bepaald door de fabriekspecificaties. De uitmidingstijd is 30 seconden, met een trage tijdsweging. Het niveau van de eigenruis wordt enkel gerapporteerd ter informatie en wordt niet gebruikt om de conformiteit te bepalen. (sectie 11.2)

Filter	Gemeten		Max Niveau	Onzekerheid
Z	19,78	dB	20,4 dB	+/- 0,34 dB
A	13,83	dB	13,7 dB	+/- 0,34 dB
C	14,46	dB	15,0 dB	+/- 0,34 dB

14. Hoog niveau stabiliteit

Hoog niveau stabiliteitsmeting van 5 min, met een stabiel 1 kHz signaal, 1 dB onder de bovengrens, A-gewogen (sectie 21)

Invoer	Gemeten		Tijd	Verwachte	Vershil	Tolerantie	Onzekerheid
139,00 dB	19,0 dBV	139,00 dB	9:40:00	139,00 dB	0,00 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
139,00 dB	19,0 dBV	139,00 dB	9:45:00	139,00 dB	0,00 dB	+/- 0,50 dB	+/- 0,16 dB
Vershil	0,00	dB	0:05:00	0,00 dB	0,00 dB	+/- 0,10 dB	+/- 0,16 dB

AKOESTISCHE TESTEN

15. Akoestische Details

Microfoontype	B&K 4950	Serienummer	3325838
Voorversterker	B&K ZC 0032	ID-nummer	32309

16. Akoestische Frequentierespons

C-gewogen

Akoestische frequentieweging opgemeten met een gekalibreerde multi-frequentie geluidskalibrator. Uitmiddelingstijd is 10 seconden, en het resultaat is het gemiddelde van 3 metingen (Sectie 12). Eerste resultaat wordt gebruikt als referentie.

B&K 4226-instellingen	Microfoon	A	Geluidsveld	Pressure
	Geluidsniveau	94 dB	Functie	Calibration

Invoer	Gemeten	Verwachte (*)	Vershil	Tolerantie	Onzekerheid
1005,13 Hz	94,01 dB +/- 0,10 dB	93,84 dB	93,95 dB -0,11 dB	+/- 0,70 dB	+/- 0,21 dB
1005,13 Hz	94,01 dB +/- 0,10 dB	93,84 dB	93,95 dB -0,11 dB	+/- 0,70 dB	+/- 0,21 dB
1005,13 Hz	94,01 dB +/- 0,10 dB	93,84 dB	93,95 dB -0,11 dB	+/- 0,70 dB	+/- 0,21 dB
Gemiddelde	94,01 dB +/- 0,10 dB	93,84 dB	93,95 dB -0,11 dB	+/- 0,70 dB	+/- 0,21 dB
125,89 Hz	94,04 dB +/- 0,10 dB	94,02 dB	93,82 dB 0,20 dB	+/- 1,00 dB	+/- 0,20 dB
125,89 Hz	94,04 dB +/- 0,10 dB	94,02 dB	93,82 dB 0,20 dB	+/- 1,00 dB	+/- 0,20 dB
125,89 Hz	94,04 dB +/- 0,10 dB	94,02 dB	93,82 dB 0,20 dB	+/- 1,00 dB	+/- 0,20 dB
Gemiddelde	94,04 dB +/- 0,10 dB	94,02 dB	93,82 dB 0,20 dB	+/- 1,00 dB	+/- 0,20 dB
7915,4 Hz	93,90 dB +/- 0,11 dB	86,96 dB	87,20 dB -0,24 dB	- 2,50 dB + 1,50 dB	+/- 0,22 dB +/- 0,22 dB
7915,4 Hz	93,90 dB +/- 0,11 dB	86,96 dB	87,20 dB -0,24 dB	- 2,50 dB + 1,50 dB	+/- 0,22 dB +/- 0,22 dB
7915,4 Hz	93,90 dB +/- 0,11 dB	86,96 dB	87,20 dB -0,24 dB	- 2,50 dB + 1,50 dB	+/- 0,22 dB +/- 0,22 dB
Gemiddelde	93,90 dB +/- 0,11 dB	86,96 dB	87,20 dB -0,24 dB	- 2,50 dB + 1,50 dB	+/- 0,22 dB +/- 0,22 dB

(*) Verwachte = kalibrator geluidsdruk, minus microfoon vrijveld-correctie, minus toestelinvloed, plus weging.

17. Eigenruis, Microfoon gemonteerd

Eigenruis gemeten met de ingediende microfoon voor de periodische test. LAeq wordt gebruikt om de meetwaarde te bekomen, met een uitmiddelingstijd van 30 seconden. Wanneer er geen middelingsmogelijkheden zijn, zullen er 10 observaties gedaan worden binnen 60s en een gemiddelde berekend. Een geluidsdichte kamer wordt gebruikt om het omgevingsgeluid te isoleren. Het niveau van de eigenruis wordt enkel gerapporteerd ter informatie en wordt niet gebruikt om de conformiteit te bepalen. (sectie 11.1)

Instelling	Gemeten	Max Niveau	Onzekerheid
A-gewogen, Uitgemiddeld	17,49 dB	NA dB	+/- 0,22 dB

18. Omgevingscondities (aan het einde van de testprocedure)

Omgevingstemperatuur	22,1 °C
Luchtdruk	1005,0 hPa
Relatieve Vochtigheid	47,9 %

Omgevingstemperatuur tussen 20°C en 26°C, luchtdruk tussen 800 hPa en 1050 hPa, relatieve vochtigheid tussen 25% en 70%

RESULTATEN

19. Conclusie

De geluidsniveaumeter ingediend voor periodische testen, is geslaagd voor de IEC 61672-3:2013 Class 1-testen, onder de omgevingscondities waarbij de testen zijn uitgevoerd.

20. Opmerkingen

- De voedingsadapter check werd uitgevoerd met labapparatuur, vanwege het ontbreken van een adapter van de klant.

APPENDIX

21. Kalibratie- en meetapparatuur

Type	Omschrijving	Serienummer
SRS DS360	Sine Generator	123162
B&K 3160-A-042	LAN-XI Data Acquisition Front-End	3160-100330
B&K 2706	Power Amplifier	1487551
B&K 4226	Multifunction Acoustic Calibrator	3325222
Keysight 34465A, 6 ½ Digit	Digital Multimeter	MY57516193
Testo 160 IAQ	Climate Data Logger	51615445
B&K WA 0302-A	Adapter 12pF	3291546

22. Onzekerheidsbudget Geluidsniveau

De gerapporteerde uitgebreide onzekerheid is gebaseerd op de standaard onzekerheid, vermenigvuldigd met een onzekerheidsfactor $k=2$, wat overeenkomt met ongeveer 95% zekerheidsinterval. De onzekerheidsberekening is uitgevoerd in overeenstemming met EA-4/02 met elementen van de standaarden, kalibratiemethodes, omgevingsinvloeden en andere korte termijn bijdragen van het gekalibreerde toestel.

Onzekerheidsbudget volledig frequentie spectrum normale niveaus	0,16 dB
Onzekerheidsbudget volledig frequentie spectrum niveaus < -60 dBV	0,34 dB
Onzekerheidsbudget bij 63 Hz en 125 Hz - 94 dB	0,20 dB
Onzekerheidsbudget bij 1 KHz en 2KHz - 94 dB	0,21 dB
Onzekerheidsbudget bij 8 KHz - 94 dB	0,22 dB
Onzekerheidsbudget Toneburst	0,17 dB

23. Verklaringen

Er is geen informatie over de meetonzekerheid, vereist door IEC 61672-3:2013 Class 1 voor de correctiegegevens die in de gebruiksaanwijzing staan of die zijn verkregen van de fabrikant of leverancier van de geluidsniveaumeter, of de fabrikant van de microfoon, of de fabrikant van de multifrequentie-geluidskalibrator, verstrekt in de gebruiksaanwijzing of beschikbaar gesteld door de fabrikant of leverancier van de geluidsniveaumeter. De meetonzekerheid van de correctiegegevens werd daarom verondersteld de maximaal toegestane onzekerheid te zijn die in IEC 62585 is gegeven voor de overeenkomstige vrije-veldcorrectiegegevens en voor een dekkingswaarschijnlijkheid van 95%

EINDE VAN KALIBRATIERAPPORT